


BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Wald- und Wegeausschuss	Datum:	25.02.2021
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	22.02.2021	Niederschrift:	22/WWA/005

Entwässerungsgraben Wirtschaftsweg Waldweg, oberhalb Haus Burgberg

Sachverhalt:



Der Entwässerungsgraben entlang des Wirtschaftsweges, siehe Auszug Flurkarte, muss instand gesetzt werden. Das Wasser aus den oberhalb gelegenen Feldern fließt nicht durch den Graben ab. Es versickert unter dem Asphaltweg und kommt in dem unterhalb gelegenen Acker wieder zum Vorschein. Der Entwässerungsgraben muss auf einer Länge von ca. 170 m hergestellt werden.

Variante 1:

Der Graben wird mit Betonschalen ausgekleidet.

Variante 2:

Der Graben wird auf ein Niveau unter der Wegebefestigung ausgeschachtet.

In die untere Sole wird ein Drainagerohr d 250mm eingebaut und mit Drainageschotter abgedeckt.

Über diese Drainage soll der größte Teil des Wassers aus den Feldern Auf Rühfeld und Auf der Holzgasse, direkt in den Kanal abgeleitet werden.

An der Grenze, Auf Rühfeld / Auf der Holzgasse, muss ein Einlaufbauwerk mit Auffanggitter eingebaut werden.

Beschluss:

Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, die Kosten für die beiden Varianten zu ermitteln und dem OG-Rat eine Beschlussvorlage vorzubereiten.

Ortsgemeinde Lissendorf

Abstimmungsergebnis: keine Abstimmung