

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Werkausschuss	<b>Datum:</b>	06.03.2018
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	FB4 815-26
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	FB4-0217/2018/01-437
<b>Sitzungsdatum:</b>	01.03.2018	<b>Niederschrift:</b>	01/WA/021

### Auftragsvergabe über die Lieferung von Trinkwasserförderpumpen

#### Sachverhalt:

Die Pumpen für die Druckerhöhungsanlage im Betriebsgebäude des Wasserwerks „Auf dem Wehrt“ in Jünkerath aus dem Jahre 1986 sollen erneuert werden. Vorgesehen ist die Beschaffung von 2 Hochdruck-Kreiselpumpen mit integrierten Frequenzumrichter. Mit dem Frequenzumrichter kann auf die beiden noch vorhandenen Druckausgleichsbehälter verzichtet werden, die ebenfalls erneuerungsbedürftig sind. Der Einbau der Pumpen soll in Eigenleistung erfolgen.

Angefragt wurde bei 4 verschiedenen Pumpenherstellern die Lieferung von insgesamt 2 Kreiselpumpen nebst Frequenzumrichter für die Trinkwasserförderung. Es sind 3 Angebote eingegangen. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar (Nettopreis):

Bieter Nr. 1	10.339,04 €
Bieter Nr. 2	12.116,77 € (inkl. 3 % Skontoabzug)
Bieter Nr. 3	13.370,00 €

Die angebotenen Pumpen bei Bieter Nr. 1 und Nr. 2 liegen nach dem Wirkungsgrad, der im Datenblatt angegeben ist, nahezu gleich. Bieter Nr. 3 liegt geringfügig darunter.

#### Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag über die Lieferung von 2 Trinkwasserpumpen an die Firma KSB Vertriebshaus Mainz, Wallstr. 5, 55122 Mainz, entsprechend dem Angebot vom 21.02.2018 (Pos. 700 incl. Transportversicherung) über eine Angebotssumme in Höhe von 10.339,04 € netto, zu vergeben.

#### **Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

Ja: 7