

## SITZUNGSVORLAGE

<b>Fachbereich:</b>	Bauen und Umwelt	<b>Datum:</b>	27.01.2020
<b>Aktenzeichen:</b>	55200-35	<b>Vorlage Nr.</b>	<b>2-2212/20/35-333</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

**Gehweg entlang der Kyll zwischen Auelstraße und der Brücke an der Festwiese -  
Auftragsvergabe Beleuchtungsanlage**

**Sachverhalt:**

Der alte Fußweg auf dem Uferdamm diente als wichtige fußläufige Verbindung innerhalb der Ortslage und ist daher seit Jahrzehnten beleuchtet. Die Planung sieht vor, den Weg zu befestigen und weiterhin zu beleuchten. Nach mehreren Ortsterminen zwischen Innogy, dem Planungsbüro sowie der oberen Wasserbehörde konnte man sich am 23.01.2020 darauf einigen, dass die Beleuchtungsmasten neben dem gepflasterten Fußweg in der Böschung montiert werden können. Aus Kostengründen sollen die vorh. Masten, aufgearbeitet und neu lackiert werden. Die Leuchtenköpfe werden außerdem auf LED Technik umgestellt. Für die Beleuchtung des ca. 460 m langen Fußweges wird die Anlage um 2 Leuchten erweitert und 18 Leuchten werden leicht versetzt. Innogy bietet die Leistung für insgesamt 34.948,66 € an, wobei auch 5 Leuchten entlang der Gartenstraße enthalten sind. Die Kosten beinhalten nicht die Erdarbeiten sowie die Fundamente der Leuchten. Diese werden vom Tiefbauunternehmen ausgeführt. Da der Weg stark frequentiert wird, ist die Beleuchtung wie eine Straßenbeleuchtungsanlage zu dimensionieren. Eine weitergehende Reduzierung der Ausleuchtung würde nicht mehr der Norm entsprechen und Haftungsrisiken für die Gemeinde darstellen.

**Beschlussvorschlag:**

Nach sehr eingehender Diskussion beschließt der Ortsgemeinderat, den Auftrag für die Beleuchtungsanlage an die Innogy Westenergie GmbH auf Grundlage des Angebotes vom 23.01.2020 über insgesamt 34.948,66 € zu erteilen.

**Anlage(n):**

- RWE Angebot Beleuchtung
- RWE Planung